INFORME ANUAL SOBRE LOS RESULTADOS DE CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDOR

ANEXO D

AYUNTAMIENTO DE CALACEITE

AÑO 2016

INFORME ANUAL SOBRE LOS RESULTADOS DEL CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDOR

1. ZONA DE ABASTECIMIENTO

a) Municipio: **CALACEITE**
b) Localidad: **CALACEITE**
c) Número de redes: **1**
d) Número de habitantes: **1039 (INE 2016)**

2. PUNTOS DE MUESTREO POR RED DE DISTRIBUCIÓN

- **AYUNTAMIENTO DE CALACEITE**
  - Nombre y dirección de la instalación interior: **Ayuntamiento, Plaza España 1**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Hierro, cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

- **ACEITUNAS CALACEITE**
  - Nombre y dirección de la instalación interior: **Aceitunas Calaceite, Calle Mayor 21**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

- **CENTRO DE SALUD**
  - Nombre y dirección de la instalación interior: **Centro Salud, C/ Balsa 12**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

- **RESTAURANTE FONDA ALCALA**
  - Nombre y dirección de la instalación interior: **Fonda Alcalá, Avenida Cataluña 57**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo barra**

- **HOTEL LOS CAZADORES**
  - Nombre y dirección de la instalación interior: **Hotel Los Cazadores, Avenida Cataluña 106**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

- **GASOLEOS LAS LAGUNAS**
  - Nombre y dirección de la instalación interior: **Gasóleos las lagunas, carretera nacional N-420, km. 419**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

- **RESTAURANTE SITJAR**
  - Nombre y dirección de la instalación interior: **Restaurante Sitjar, Plaza de España 15**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior:
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

3. RESULTADOS

a) Número controles efectuados: **6**
b) Número controles programados: **6**
c) Número instalaciones muestreadas: **6**
d) Instalaciones muestreadas:
   - Ayuntamiento
   - Aceitunas Calaceite
   - Hotel Los Cazadores
   - Fonda Alcalá
   - Centro Salud
   - Restaurante Sitjar
e) Número de muestras con incidencias: **0**
f) Indicar fecha, parámetro, valor obtenido:
   - No aplica
g) Medidas correctoras adoptadas:
   - No aplica

ANEXO DE INFORMES DE RESULTADOS

ENAC
ENSAYOS
Nº109/LE983

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1750336
ANÁLISIS Nº: 3267208
MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (CALACEITE)
DOMICILIO: PLAZA ESPAÑA, 1
POBLACION: 44610-CALACEITE
DENOMINACIÓN MUESTRA: GRIFO AYUNTAMIENTO
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo esteril 50 mL (HNO3)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 12/01/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 19/01/2016

Análisis realizado por LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:
Fecha inicio análisis 12/01/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	Método Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	5 ±5	mg/L Pt/Co
* Olor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25ºC	2	Ind. de dil.
* Sabor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25 ºC	2	Ind. de dil.
Turbidez	Nefelometría Ca-Q-PE-0003	5	0.34 ±14%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Cloro residual libre	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0004	1.0	0.30 ±15%	mg/L
Conductividad a 20ºC	Electrometría Ca-Q-PE-0001	2500	488 ±10%	µS/cm
pH	Electrometría Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	8.2 ±0.1	U. pH.
Metales				
Cobre	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	2.0	0.02 ±27%	mg/L
Cromo	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	50	< 10 ±14%	µg/L
Hierro	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	200	< 10 ±22%	µg/L
Niquel	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	20	< 10 ±18%	µg/L
Plomo	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	10	< 10 ±22%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	Filtración membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	Filtración membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 11/01/2016
CLORO MEDIDO POR EL CLIENTE: 0.57 mg/L

OBSERVACIONES

GRIFO CONSUMIDOR
Resultados en microbiología: de 1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente y de 4 a 9 ufc como recuento estimado.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Cataluña por Técnico Superior: Gisela Estrada Gómez, Director Técnico: Marta Gil Farriol.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

ENAC
ENSAYOS
Nº 1190/LE2328

iNTERLAB

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1797757
ANÁLISIS Nº: 3267213
MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (CALACEITE)
DOMICILIO: PLAZA ESPAÑA, 1
POBLACION: 44610-CALACEITE
DENOMINACIÓN MUESTRA: RED- ACEITUNAS CALACEITE
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo esteril 50 mL (HNO3)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 12/04/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 15/04/2016

Análisis realizado por INTERLAB Cataluña, ENAC nº 1190/LE2328, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:
Fecha inicio análisis 12/04/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	Método Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	5 ±5	mg/L Pt/Co
* Olor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25ºC	1	Ind. de dil.
* Sabor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25 ºC	1	Ind. de dil.
Turbidez	Nefelometría Ca-Q-PE-0003	5	0.37 ±14%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Cloro residual libre	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0004	1.0	0.22 ±15%	mg/L
Conductividad a 20ºC	Electrometría Ca-Q-PE-0001	2500	561 ±10%	µS/cm
pH	Electrometría Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	7.9 ±0.1	U. pH.
Metales				
Cobre	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	2.0	0.05 ±27%	mg/L
Cromo	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	50	< 10 ±14%	µg/L
Hierro	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	200	< 10 ±22%	µg/L
Niquel	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	20	< 10 ±18%	µg/L
Plomo	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	10	< 10 ±22%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	Filtración membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	Filtración membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 11/04/2016
MEDIDO POR EL CLIENTE: 0.35 mg/L

OBSERVACIONES

GRIFO CONSUMIDOR
Resultados en microbiología: de 1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente y de 4 a 9 ufc como recuento estimado.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Cataluña por Técnico Superior: Marta Gil Farriol, Director Técnico: Marta Gil Farriol.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

ENAC
ENSAYOS
Nº 1190/LE2328
Nº 1190/LE2327

iNTERLAB

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1836002
ANÁLISIS Nº: 3267209
MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (CALACEITE)
DOMICILIO: PLAZA ESPAÑA, 1
POBLACION: 44610-CALACEITE
DENOMINACIÓN MUESTRA: GRIFO HOTEL LOS CAZADORES
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo esteril 50 mL (HNO3)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 14/06/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 17/06/2016

Análisis realizado por INTERLAB Cataluña, ENAC nº 1190/LE2328, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Fecha inicio análisis 14/06/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	Método Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Olor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25ºC	< 1	Ind. de dil.
* Sabor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25 ºC	< 1	Ind. de dil.
Turbidez	Nefelometría Ca-Q-PE-0003	5	0.25 ±14%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Cloro residual libre	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0004	1.0	< 0.10 ±15%	mg/L
Conductividad a 20ºC	Electrometría Ca-Q-PE-0001	2500	497 ±10%	µS/cm
pH	Electrometría Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	8.2 ±0.1	U. pH.
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	Filtración membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	Filtración membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Análisis realizado por INTERLAB Madrid. Acreditado por ENAC nº 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio análisis 15/06/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Metales				
Cobre	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	2.0	0.106 ±13%	mg/L
Cromo	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	50	< 2 ±13%	µg/L
Hierro	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	200	< 5 ±12%	µg/L
Niquel	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	20	< 2 ±14%	µg/L
Plomo	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	10	< 2 ±13%	µg/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 13/06/2016
CLORO MEDIDO POR EL CLIENTE: 0.4 mg/L

OBSERVACIONES

GRIFO CONSUMIDOR
Resultados en microbiología: de 1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente y de 4 a 9 ufc como recuento estimado.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

ENAC
ENSAYOS
Nº 1190/LE2328

iNTERLAB

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1860114
ANÁLISIS Nº: 3267210
MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (CALACEITE)
DOMICILIO: PLAZA ESPAÑA, 1
POBLACION: 44610-CALACEITE
DENOMINACIÓN MUESTRA: GRIFO- FONDA ALCALÁ
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo esteril 50 mL (HNO3)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 21/07/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 25/07/2016

Análisis realizado por INTERLAB Cataluña, ENAC nº 1190/LE2328, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:
Fecha inicio análisis 21/07/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	Método Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	5 ±5	mg/L Pt/Co
* Olor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25ºC	< 1	Ind. de dil.
* Sabor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25 ºC	< 1	Ind. de dil.
Turbidez	Nefelometría Ca-Q-PE-0003	5	0.23 ±14%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Cloro residual libre	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0004	1.0	< 0.10 ±15%	mg/L
Conductividad a 20ºC	Electrometría Ca-Q-PE-0001	2500	416 ±10%	µS/cm
pH	Electrometría Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	8.2 ±0.1	U. pH.
Metales				
Cobre	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	2.0	< 0.01 ±27%	mg/L
Cromo	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	50	< 10 ±14%	µg/L
Hierro	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	200	< 10 ±22%	µg/L
Niquel	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	20	< 10 ±18%	µg/L
Plomo	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	10	< 10 ±22%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	Filtración membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	Filtración membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 20/07/2016
CLORO MEDIDO POR EL CLIENTE: 0.4 mg/L

OBSERVACIONES

GRIFO CONSUMIDOR
Resultados en microbiología: de 1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente y de 4 a 9 ufc como recuento estimado.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Cataluña por Técnico Superior: Marta Gil Farriol, Director Técnico: Marta Gil Farriol.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

ENAC
ENSAYOS
Nº 1190/LE2328

iNTERLAB

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1881962
ANÁLISIS Nº: 3267211
MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (CALACEITE)
DOMICILIO: PLAZA ESPAÑA, 1
POBLACION: 44610-CALACEITE
DENOMINACIÓN MUESTRA: GRIFO-CENTRO SALUD
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo esteril 50 mL (HNO3)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 23/08/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 29/08/2016

Análisis realizado por INTERLAB Cataluña, ENAC nº 1190/LE2328, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:
Fecha inicio análisis 23/08/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	Método Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Olor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25ºC	1	Ind. de dil.
* Sabor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25 ºC	1	Ind. de dil.
Turbidez	Nefelometría Ca-Q-PE-0003	5	0.20 ±14%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Cloro residual libre	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0004	1.0	< 0.10 ±15%	mg/L
Conductividad a 20ºC	Electrometría Ca-Q-PE-0001	2500	432 ±10%	µS/cm
pH	Electrometría Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	8.2 ±0.1	U. pH.
Metales				
Cobre	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	2.0	< 0.01 ±27%	mg/L
Cromo	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	50	< 10 ±14%	µg/L
Hierro	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	200	< 10 ±22%	µg/L
Níquel	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	20	< 10 ±18%	µg/L
Plomo	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	10	< 10 ±22%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	Filtración membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	Filtración membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 22/08/2016
CLORO MEDIDO POR EL CLIENTE: 0.3 mg/L

OBSERVACIONES

GRIFO CONSUMIDOR
Resultados en microbiología: de 1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente y de 4 a 9 ufc como recuento estimado.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Cataluña por Técnico Superior: Marta Gil Farriol, Director Técnico: Marta Gil Farriol.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

ENAC
ENSAYOS
Nº 1190/LE2328

iNTERLAB

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1927259
ANÁLISIS Nº: 3267212
MUESTRA REMITIDA POR: AQUARA (CALACEITE)
DOMICILIO: PLAZA ESPAÑA, 1
POBLACION: 44610-CALACEITE
DENOMINACIÓN MUESTRA: GRIFO RESTAURANT SITJAR
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo esteril 50 mL (HNO3)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 8/11/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 11/11/2016

Análisis realizado por INTERLAB Cataluña, ENAC nº 1190/LE2328, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:
Fecha inicio análisis 8/11/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	Método Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Olor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	< 1	Ind. de dil.
* Sabor	Dilución Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	< 1	Ind. de dil.
Turbidez	Nefelometría Ca-Q-PE-0003	5	0.18 ±14%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Cloro residual libre	Espectrofotometría Ca-Q-PE-0004	1.0	0.51 ±15%	mg/L
Conductividad a 20ºC	Electrometría Ca-Q-PE-0001	2500	491 ±10%	µS/cm
pH	Electrometría Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	8.3 ±0.1	U. pH.
Metales				
Cobre	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	2.0	< 0.01 ±27%	mg/L
Cromo	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	50	< 10 ±14%	µg/L
Hierro	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	200	< 10 ±22%	µg/L
Niquel	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	20	< 10 ±18%	µg/L
Plomo	Metales por ICP-OES Ca-C-PE-0002	10	< 10 ±22%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	Filtración membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	Filtración membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 7/11/2016
CLORO MEDIDO POR EL CLIENTE: 0.5 mg/L

OBSERVACIONES

GRIFO DEL CONSUMIDOR
Resultados en microbiología: de 1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente y de 4 a 9 ufc como recuento estimado.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Cataluña por Técnico Superior: Marta Gil Farriol, Director Técnico: Marta Gil Farriol.

4. DIFUSION

El presente Informe Anual sobre los resultados del control en grifo del consumidor realizado por el Ayuntamiento como órgano responsable encargado de la gestión del abastecimiento del agua de consumo, será difundido a la población mediante su inserción en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Calaceite y por publicación en la página web www.calaceite.deteruel.es, que el Ayuntamiento posee.

Por último y objeto de dar cumplimiento al Programa de Vigilancia sanitaria del agua de consumo humano de la Comunidad Autónoma de Aragón, el ayuntamiento dará traslado de una copia de dicho Informe a la Subdirección Provincial de Salud Pública.

En Calaceite, a 27 de Febrero de 2017.