INFORME ANUAL SOBRE LOS RESULTADOS DE CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDOR

ANEXO D

AYUNTAMIENTO DE CALACEITE

AÑO 2018

INFORME ANUAL SOBRE LOS RESULTADOS DEL CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDOR

1. ZONA DE ABASTECIMIENTO

a) Municipio: **CALACEITE**
b) Localidad: **CALACEITE**
c) Número de redes: **1**
d) Número de habitantes: **1011 (2018)**

2. PUNTOS DE MUESTREO POR RED DE DISTRIBUCIÓN

- **AYUNTAMIENTO DE CALACEITE**
  - Infraestructura: **GAA-CALACEITE-(WC)-GR**
  - Punto de muestreo: **GAA-PM-CALACEITE-(WC AYTO)-GR**
  - Dirección: **Plaza España 1**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Hierro, cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

- **ACEITUNAS CALACEITE**
  - Infraestructura: **GAA-CALACEITE-(WC)-GR**
  - Punto de muestreo: **GAA-PM-CALACEITE-(ACEITUNAS CALACEITE SC)-GR**
  - Dirección: **Calle Mayor 21**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

- **CENTRO DE SALUD**
  - Infraestructura: **GAA-CALACEITE-(WC)-GR**
  - Punto de muestreo: **GAA-PM-CALACEITE-GRIFO CENTRO SALUD-GR**
  - Dirección: **C/ Balsa 12**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

- **RESTAURANTE FONDA ALCALA**
  - Infraestructura: **GAA-CALACEITE-(WC)-GR**
  - Punto de muestreo: **GAA-PM-CALACEITE-FONDA ALCALA-GR**
  - Dirección: **Avenida Cataluña 57**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo barra**

- **HOTEL LOS CAZADORES**
  - Infraestructura: **GAA-CALACEITE-(WC)-GR**
  - Punto de muestreo: **GAA-PM-CALACEITE-HOTEL LOS CAZADORES-GR**
  - Dirección: **Avenida Cataluña 106**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

- **GASOLEOS LAS LAGUNAS**
  - Infraestructura: **GAA-CALACEITE-(WC)-GR**
  - Punto de muestreo: **GAA-PM-CALACEITE-GASOLEOS LAS LAGUNAS-GR**
  - Dirección: **carretera nacional N-420, km. 419**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior: **Cobre**
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

- **RESTAURANTE SITJAR**
  - Infraestructura: **GAA CALACEITE-GR-RESTAURANTE SITJAR**
  - Punto de muestreo: **GAA CALACEITE-PM-RESTAURANTE SITJAR (WC CABALLEROS)-GR**
  - Dirección: **Plaza de España 15**
  - Año de construcción/renovación:
  - Materiales de la instalación interior:
  - Ubicación del punto de muestreo: **Grifo baño**

3. RESULTADOS

a) Número controles efectuados: **6**

b) Número controles programados: **6**

c) Número instalaciones muestreadas: **6**

d) Instalaciones muestreadas:

- Hotel los Cazadores
- Centro Salud
- Ayuntamiento
- Aceitunas Calaceite
- Gasóleos las Lagunas
- Fonda Alcalá

e) Número de muestras con incidencias: **0**

f) Indicar fecha, parámetro, valor obtenido:

- No aplica

g) Medidas correctoras adoptadas:

- No aplica

ANEXO DE INFORMES DE RESULTADOS

laboratorios matarraña	**FORMATO**	Código: FO 13-01-01
	INFORME DE RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA	Edición: 12
		Página 1 de 1

CÓDIGO INFORME DE RESULTADOS	03/18	**CÓDIGO MUESTRA**	CAL 01/18- 01
CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE CALACEITE		
TIPO DE MUESTRA	AGUA DE CONSUMO HUMANO		
TIPO DE ENSAYO	ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA CONTROL EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN		
PUNTO DE TOMA DE MUESTRA	Municipio: **CALACEITE**		
	Infraestructura: **GAA-CALACEITE-(WC)-GR**		
	Punto de muestreo: **GAA-PM-CALACEITE-HOTEL LOS CAZADORES-GR**		
FECHA DE TOMA DE MUESTRA	15/01/2018	**RECOGIDA POR**	LABORATORIO
HORA DE TOMA DE MUESTRA	12:25	**HORA ENTRADA AL LABORATORIO**	13:00
FECHA INICIO -FIN ANÁLISIS	15/01/2018-19/01/2018		
FECHA EMISIÓN DE INFORME	22/01/2018		
OTROS DATOS - DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE	---		

PARÁMETRO	MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	NORMATIVA APLICACIÓN RD 140/2003	RESULTADO	UNIDADES
Escherichia Coli	PNT 12-10 (Recuento)	---	0 UFC en 100 ml	0	UFC/100ml
Bacterias coliformes	PNT 12-10 (Recuento)	---	0 UFC en 100 ml	0	UFC/100ml
Amonio	PNT 12-05 (Fotométrico)	0,05 mg/l	0,50 mg/l	< 0,05	mg/l
Cloro libre residual	PNT 12-09 (Fotométrico)	0,07 mg/l	1 mg/l	0,10	mg/l
Color	PNT 12-03 (Comp patrón)	5 mg/l Pt/Co	15 mg/l Pt/Co	5	mg/l Pt/Co
Conductividad	PNT 12-06 (conductivímetro)	250 µS/cm2	2500 µS/cm2	560	µS/cm2
Olor	PNT 12-02 (I. de dilución)	1 a 25ºC Índice de dilución	3 a 25ºC Índice de dilución	1	Índice dilución
pH	PNT 12-06 (pH-metro)	0,1 Unidades de pH	6,5 – 9,5 Unidades de pH	7,6	Unidades de pH
Sabor	PNT 12-02 (I. de dilución)	1 a 25ºC Índice de dilución	3 a 25ºC Índice de dilución	1	Índice dilución
Turbidez	PNT 12-04 (Turbidímetro)	0,25 UNF	5 UNF	0,32	UNF
Cobre	PNT 12-07 (Fotométrico)	0,19 mg/l	2 mg/l	0,20	mg/l
Hierro	PNT 12-08 (Fotométrico)	17 µg/l	200 µg/l	< 17	µg/l
Plomo*	ICP-MS/002-a	1,0 µg/l	10 µg/l	< 1,0	µg/l
Níquel *	ICP-MS/002-a	1,0 µg/l	20 µg/l	< 1,0	µg/l
Cromo*	ICP-MS/002-a	5,0 µg/l	50 µg/l	< 5,0	µg/l

Los parámetros marcados con * han sido analizados por laboratorios externos.

INCIDENCIAS DETECTADAS DURANTE EL ANÁLISIS
Ninguna

Firmado digitalmente por MOLINOS FERRER ANA BELEN - 18440317K
Fecha: 2018.01.22 10:01:08 +01'00'

Responsable técnico/ Fdo. Ana Belén Molinos

laboratorios matarraña	**FORMATO**	Código: FO 13-01-01
	INFORME DE RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA	Edición: 12
		Página 1 de 1

CÓDIGO INFORME DE RESULTADOS	21/18	**CÓDIGO MUESTRA**	CAL 03/18- 01
CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE CALACEITE		
TIPO DE MUESTRA	AGUA DE CONSUMO HUMANO		
TIPO DE ENSAYO	ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR		
PUNTO DE TOMA DE MUESTRA	Municipio: **CALACEITE**		
	Infraestructura: **GAA-CALACEITE-(WC)-GR**		
	Punto de muestreo: **GAA-PM-CALACEITE-GRIFO CENTRO DE SALUD-GR**		
FECHA DE TOMA DE MUESTRA	14/03/2018	**RECOGIDA POR**	LABORATORIO
HORA DE TOMA DE MUESTRA	09:55	**HORA ENTRADA AL LABORATORIO**	10:15
FECHA INICIO -FIN ANÁLISIS	14/03/2018-26/03/2018		
FECHA EMISIÓN DE INFORME	27/03/2018		
OTROS DATOS - DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE	---		

PARÁMETRO	MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	NORMATIVA APLICACIÓN RD 140/2003	RESULTADO	UNIDADES
Escherichia Coli	PNT 12-10 (Recuento)	---	0 UFC en 100 ml	**0**	UFC/100ml
Bacterias coliformes	PNT 12-10 (Recuento)	---	0 UFC en 100 ml	**0**	UFC/100ml
Amonio	PNT 12-05 (Fotométrico)	0,05 mg/l	0,50 mg/l	**< 0,05**	mg/l
Cloro libre residual	PNT 12-09 (Fotométrico)	0,07 mg/l	1 mg/l	**0,54**	mg/l
Color	PNT 12-03 (Comp patrón)	5 mg/l Pt/Co	15 mg/l Pt/Co	**5**	mg/l Pt/Co
Conductividad	PNT 12-06 (conductivímetro)	250 µS/cm2	2500 µS/cm2	**480**	µS/cm2
Olor	PNT 12-02 (I. de dilución)	1 a 25ºC Índice de dilución	3 a 25ºC Índice de dilución	**1**	Índice dilución
pH	PNT 12-06 (pH-metro)	0,1 Unidades de pH	6,5 – 9,5 Unidades de pH	**7,8**	Unidades de pH
Sabor	PNT 12-02 (I. de dilución)	1 a 25ºC Índice de dilución	3 a 25ºC Índice de dilución	**1**	Índice dilución
Turbidez	PNT 12-04 (Turbidímetro)	0,25 UNF	5 UNF	**< 0,25**	UNF
Cobre	PNT 12-07 (Fotométrico)	0,19 mg/l	2 mg/l	**< 0,19**	mg/l
Hierro	PNT 12-08 (Fotométrico)	17 µg/l	200 µg/l	**< 17**	µg/l
Plomo*	ICP-MS/002-a	1,0 µg/l	10 µg/l	**< 1,0**	µg/l
Níquel *	ICP-MS/002-a	1,0 µg/l	20 µg/l	**< 1,0**	µg/l
Cromo*	ICP-MS/002-a	5,0 µg/l	50 µg/l	**< 5,0**	µg/l

Los parámetros marcados con * han sido analizados por laboratorios externos.

INCIDENCIAS DETECTADAS DURANTE EL ANÁLISIS
Ninguna

Firmado digitalmente por MOLINOS FERRER
ANA BELEN - 18440317K
Fecha: 2018.03.27 09:28:55 +02'00'

Responsable técnico/ Fdo. Ana Belén Molinos

laboratorios matarraña	FORMATO	Código: FO 13-01-01
	INFORME DE RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA	Edición: 12
		Página 1 de 1

CÓDIGO INFORME DE RESULTADOS	43/18	**CÓDIGO MUESTRA**	CAL 05/18- 01
CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE CALACEITE		
TIPO DE MUESTRA	AGUA DE CONSUMO HUMANO		
TIPO DE ENSAYO	ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR		
PUNTO DE TOMA DE MUESTRA	Municipio: **CALACEITE**		
	Infraestructura: **GAA-CALACEITE-(WC)-GR**		
	Punto de muestreo: **GAA-PM-CALACEITE-GRIFO ACEITUNAS CALACEITE**		
FECHA DE TOMA DE MUESTRA	16/05/2018	**RECOGIDA POR**	LABORATORIO
HORA DE TOMA DE MUESTRA	09:55	**HORA ENTRADA AL LABORATORIO**	10:15
FECHA INICIO -FIN ANÁLISIS	16/05/2018-25/05/2018		
FECHA EMISIÓN DE INFORME	28/05/2018		
OTROS DATOS - DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE	---		

PARÁMETRO	MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	NORMATIVA APLICACIÓN RD 140/2003	RESULTADO	UNIDADES
Escherichia Coli	PNT 12-10 (Recuento)	---	0 UFC en 100 ml	**0**	UFC/100ml
Bacterias coliformes	PNT 12-10 (Recuento)	---	0 UFC en 100 ml	**0**	UFC/100ml
Amonio	PNT 12-05 (Fotométrico)	0,05 mg/l	0,50 mg/l	**< 0,05**	mg/l
Cloro libre residual	PNT 12-09 (Fotométrico)	0,07 mg/l	1 mg/l	**0,21**	mg/l
Color	PNT 12-03 (Comp patrón)	5 mg/l Pt/Co	15 mg/l Pt/Co	**5**	mg/l Pt/Co
Conductividad	PNT 12-06 (conductivÍmetro)	250 µS/cm2	2500 µS/cm2	**460**	µS/cm2
Olor	PNT 12-02 (I. de dilución)	1 a 25ºC Índice de dilución	3 a 25ºC Índice de dilución	**1**	Índice dilución
pH	PNT 12-06 (pH-metro)	0,1 Unidades de pH	6,5 – 9,5 Unidades de pH	**7,9**	Unidades de pH
Sabor	PNT 12-02 (I. de dilución)	1 a 25ºC Índice de dilución	3 a 25ºC Índice de dilución	**1**	Índice dilución
Turbidez	PNT 12-04 (Turbidímetro)	0,25 UNF	5 UNF	**< 0,25**	UNF
Cobre	PNT 12-07 (Fotométrico)	0,19 mg/l	2 mg/l	**< 0,19**	mg/l
Hierro	PNT 12-08 (Fotométrico)	17 µg/l	200 µg/l	**< 17**	µg/l
Plomo*	ICP-MS/002-a	1,0 µg/l	10 µg/l	**< 1,0**	µg/l
Niquel *	ICP-MS/002-a	1,0 µg/l	20 µg/l	**< 1,0**	µg/l
Cromo*	ICP-MS/002-a	5,0 µg/l	50 µg/l	**< 5,0**	µg/l

Los parámetros marcados con * han sido analizados por laboratorios externos.

INCIDENCIAS DETECTADAS DURANTE EL ANÁLISIS
Ninguna

Firmado digitalmente por MOLINOS FERRER ANA BELEN - 18440317K
Fecha: 2018.05.28 12:59:56 +02'00'

Responsable técnico/ Fdo. Ana Belén Molinos

laboratorios matarraña	FORMATO	Código: FO 13-01-01
	INFORME DE RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA	Edición: 12
		Página 1 de 1

CÓDIGO INFORME DE RESULTADOS	128/18	**CÓDIGO MUESTRA**	201807025
CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE CALACEITE		
TIPO DE MUESTRA	AGUA DE CONSUMO HUMANO		
TIPO DE ENSAYO	ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR		
PUNTO DE TOMA DE MUESTRA	Municipio: **CALACEITE**		
	Infraestructura: **GAA-CALACEITE-(WC)-GR**		
	Punto de muestreo: **GAA-PM-CALACEITE-(WC AYTO)-GR**		
FECHA DE TOMA DE MUESTRA	19/07/2018	**RECOGIDA POR**	LABORATORIO
HORA DE TOMA DE MUESTRA	10:00	**HORA ENTRADA AL LABORATORIO**	10:30
FECHA INICIO -FIN ANÁLISIS	19/07/2018- 02/08/2018		
FECHA EMISIÓN DE INFORME	06/08/2018		
OTROS DATOS - DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE	---		

PARÁMETRO	MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	NORMATIVA APLICACIÓN RD 140/2003	RESULTADO	UNIDADES
Escherichia Coli	PNT 12-10 (Recuento)	---	0 UFC en 100 ml	**0**	UFC/100ml
Bacterias coliformes	PNT 12-10 (Recuento)	---	0 UFC en 100 ml	**0**	UFC/100ml
Amonio	PNT 12-05 (Fotométrico)	0,05 mg/l	0,50 mg/l	**< 0,05**	mg/l
Cloro libre residual	PNT 12-09 (Fotométrico)	0,07 mg/l	1 mg/l	**0,13**	mg/l
Color	PNT 12-03 (Comp patrón)	5 mg/l Pt/Co	15 mg/l Pt/Co	**5**	mg/l Pt/Co
Conductividad	PNT 12-06 (conductivímetro)	250 µS/cm2	2500 µS/cm2	**480**	µS/cm2
Olor	PNT 12-02 (I. de dilución)	1 a 25ºC Índice de dilución	3 a 25ºC Índice de dilución	**1**	Índice dilución
pH	PNT 12-06 (pH-metro)	0,1 Unidades de pH	6,5 – 9,5 Unidades de pH	**7,7**	Unidades de pH
Sabor	PNT 12-02 (I. de dilución)	1 a 25ºC Índice de dilución	3 a 25ºC Índice de dilución	**1**	Índice dilución
Turbidez	PNT 12-04 (Turbidímetro)	0,25 UNF	5 UNF	**< 0,25**	UNF
Cobre	PNT 12-07 (Fotométrico)	0,19 mg/l	2 mg/l	**< 0,19**	mg/l
Hierro	PNT 12-08 (Fotométrico)	17 µg/l	200 µg/l	**< 17**	µg/l
Plomo*	ICP-MS/002-a	1,0 µg/l	10 µg/l	**< 5,0**	µg/l
Níquel *	ICP-MS/002-a	1,0 µg/l	20 µg/l	**2,2 ± 0,3**	µg/l
Cromo*	ICP-MS/002-a	5,0 µg/l	50 µg/l	**< 1,0**	µg/l

Los parámetros marcados con * han sido analizados por laboratorios externos.

INCIDENCIAS DETECTADAS DURANTE EL ANÁLISIS
Ninguna

Firmado digitalmente por MOLINOS FERRER ANA BELEN - 18440317K
Fecha: 2018.08.06 10:40:50 +02'00'

Responsable técnico/ Fdo. Ana Belén Molinos

laboratorios matarraña	FORMATO	Código: FO 13-01-01
	INFORME DE RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA	Edición: 12
		Página 1 de 1

CÓDIGO INFORME DE RESULTADOS	241/18	**CÓDIGO MUESTRA**	201809001
CLIENTE	AYUNTAMIENTO DE CALACEITE		
TIPO DE MUESTRA	AGUA DE CONSUMO HUMANO		
TIPO DE ENSAYO	ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR		
PUNTO DE TOMA DE MUESTRA	Municipio: **CALACEITE**		
	Infraestructura: **GAA-CALACEITE-(WC)-GR**		
	Punto de muestreo: **GAA-PM-CALACEITEGASOLEOS LAS LAGUNAS-GR**		
FECHA DE TOMA DE MUESTRA	04/09/2018	**RECOGIDA POR**	LABORATORIO
HORA DE TOMA DE MUESTRA	11:30	**HORA ENTRADA AL LABORATORIO**	11:50
FECHA INICIO -FIN ANÁLISIS	04/09/2018- 14/09/2018		
FECHA EMISIÓN DE INFORME	14/09/2018		
OTROS DATOS - DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE	---		

PARÁMETRO	MÉTODO	LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN	NORMATIVA APLICACIÓN RD 140/2003	RESULTADO	UNIDADES
Escherichia Coli	PNT 12-10 (Recuento)	---	0 UFC en 100 ml	**0**	UFC/100ml
Bacterias coliformes	PNT 12-10 (Recuento)	---	0 UFC en 100 ml	**0**	UFC/100ml
Amonio	PNT 12-05 (Fotométrico)	0,05 mg/l	0,50 mg/l	**< 0,05**	mg/l
Cloro libre residual	PNT 12-09 (Fotométrico)	0,07 mg/l	1 mg/l	**0,08**	mg/l
Color	PNT 12-03 (Comp patrón)	5 mg/l Pt/Co	15 mg/l Pt/Co	**5**	mg/l Pt/Co
Conductividad	PNT 12-06 (conductivímetro)	250 µS/cm2	2500 µS/cm2	**450**	µS/cm2
Olor	PNT 12-02 (I. de dilución)	1 a 25ºC Índice de dilución	3 a 25ºC Índice de dilución	**1**	Índice dilución
pH	PNT 12-06 (pH-metro)	0,1 Unidades de pH	6,5 – 9,5 Unidades de pH	**8,1**	Unidades de pH
Sabor	PNT 12-02 (I. de dilución)	1 a 25ºC Índice de dilución	3 a 25ºC Índice de dilución	**1**	Índice dilución
Turbidez	PNT 12-04 (Turbidímetro)	0,25 UNF	5 UNF	**0,69**	UNF
Cobre	PNT 12-07 (Fotométrico)	0,19 mg/l	2 mg/l	**< 0,19**	mg/l
Hierro	PNT 12-08 (Fotométrico)	17 µg/l	200 µg/l	**< 17**	µg/l
Plomo*	ICP-MS/002-a	1,0 µg/l	10 µg/l	**< 1,0**	µg/l
Níquel *	ICP-MS/002-a	1,0 µg/l	20 µg/l	**< 1,0**	µg/l
Cromo*	ICP-MS/002-a	5,0 µg/l	50 µg/l	**< 5,0**	µg/l

Los parámetros marcados con * han sido analizados por laboratorios externos.

INCIDENCIAS DETECTADAS DURANTE EL ANÁLISIS
Ninguna

Firmado digitalmente por MOLINOS FERRER ANA BELEN - 18440317K
Fecha: 2018.09.14 16:36:07 +02'00'

Responsable técnico/ Fdo. Ana Belén Molinos

IPROMA laboratorio y asesoría

INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 149668 / 2018

DATOS DEL CLIENTE

ANA BELEN MOLINOS FERRER

C/Arzobispo Fernández Heredia nº34 44580 VALDERROBRES NIF 18440317K

DATOS DE LA MUESTRA

Denominación de la muestra:	**GAA-CALACEITE-(WC)-GE**
Tipo de muestra:	**Agua de Consumo (RD 140/03 RED)**
Remitido por:	**LAB.MATARRAÑA**
Fecha entrada:	**28/11/2018 - 08:00**
Fecha inicio / finalización:	**28/11/2018 - 13/12/2018**

DATOS DE TOMA DE MUESTRA

Lugar de la toma de muestra:	**GAA-PM-CALACEITE-FONSA ALCALA-GR**		
Población:	**VALDERROBLES (TERUEL)**		
Fecha toma:	**27/11/2018 - 11:00**		
Cantidad de muestra:	**1000ml**	Tipo envase :	**1P 1PE+Tiosulfato**

DETERMINACIONES "IN SITU"

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 140/03 RED	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
Gestión SINAC	–			-			(*)(1)

Ensayos validados por: Antonio Querol Beltran (Jefe Sección Asesoría)

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 140/03 RED	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES	
Olor a 25ºC	ORG/006	1 Ind. dil.	3	1		Ind. dil.	(*)(1)
Sabor a 25ºC	ORG/008	1 Ind. dil.	3	1		Ind. dil.	(*)(1)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L	15 mg/L	<3,0		mg/L	(1)
Turbidez	NF/001-a	0,40 UNF	5 UNF	<0,40		UNF	(1)
pH	EL/002-a		9,5 Unidad pH	8,1	±0,2	Unidad pH	(1)
Conductividad a 20ºC	EL/001-a	10,0 µS/cm	2 500 µS/cm	26	±2	µS/cm	(1)
Cloro residual libre	COL/001-a	0,05 mg/L Cl2	1,0 mg/L Cl2	<0,05		mg/L Cl2	(1)
Amonio	COL/007-a	0,050 mg/L	0,50 mg/L	<0,050		mg/L	(1)
Coliformes totales	FIL/003-a (Recuento)		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml	(1)
Escherichia coli	FIL/010-a (Recuento)		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml	(1)
Cromo	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L	<5,0		µg/L	(1)
Cobre	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	2,0 mg/L	<0,010		mg/L	(1)
Hierro	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	200 µg/L	<5,0		µg/L	(1)
Níquel	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	20 µg/L	<1,0		µg/L	(1)
Plomo	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	<1,0		µg/L	(1)

Ensayos validados por: Marta Lledó Valls Rovira (Técnico sección Fisico-Quimico), Inmaculada Solís Andrés (Jefe sección Microbiología)

OBSERVACIONES

Los datos de los parámetros "in situ" sin método analítico han sido facilitados por el cliente.

El cloro es un parámetro que debe analizarse en menos de 5 minutos desde la toma de muestras. Si se supera este tiempo, los resultados obtenidos pueden verse afectados.

Emitido en Castellón a 13 de Diciembre de 2018

Firmado electrónicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Todos los datos de la identificación de la muestra y de su toma han sido facilitados por el cliente
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación de ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)

ENAC ENSAYOS
Nº103 / LE268
Nº103 / LE1693
Nº103 / LE1694
Nº103 / LE1695
Nº103 / LE1696
Nº968 / LE1942

www.iproma.com - atencioncliente@iproma.com

IPROMA CASTELLÓN
Cno. de la Raya nº46 - 12006
Apdo. 8100 - 12080 - CASTELLÓN
Tel.: 964 251 672 - Fax: 964 210 476
ENAC Nº103/LE268

IPROMA MADRID
Av. de los Príncipes nº2, Nave 17
28702 - S.S. de los Reyes (MADRID)
Tel.: 916 580 440 - Fax: 916 580 931
ENAC Nº103/LE1693

IPROMA ANDALUCÍA
Parque Tecnológico Cibar, C/Manuel Tello, nº21
41520 - Gelves (SEVILLA)
Tel.: 955 677 140 - Fax: 955 677 140
Emplazamiento Barcelona:
Plaza Bulevard, 12, 2º, 2ª - 08041
ENAC Nº103/LE1694

IPROMA GALICIA
Camino vello de Santiago nº24 Bajo
36410 - Porriño (Pontevedra)
Tel.: 986 239 202 - Fax: 986 233 318
ENAC Nº103/LE1695

IPROMA ARAGÓN
C/ Pablo Iglesias nº24-38, Local
50018 - ZARAGOZA
Tel.: 976 522 480 - Fax: 976 520 043
ENAC Nº103/LE1696

IPROMA CATALUNYA
C/ Joaquín Costa nº6
08450 - Sant Celoni (BARCELONA)
Tel.: 938 670 415 - Fax: 938 672 882
ENAC Nº968/LE1942

gimeno servicios

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. - Insc. en el Reg. Mercantil de Castellón, Tomo 437 General de Sociedades, Libro 0, folio 123, hoja 143, Insc. 1.ª el 4 de abril 1960, Dom. Social: Cno. de la Raya, 46-12006 CASTELLÓN - CIF B12227492

4. DIFUSION

El presente Informe Anual sobre los resultados del control en grifo del consumidor realizado por el Ayuntamiento como órgano responsable encargado de la gestión del abastecimiento del agua de consumo, será difundido a la población mediante su inserción en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Calaceite y por publicación en la página web www.calaceite.deteruel.es, que el Ayuntamiento posee.

Por último y objeto de dar cumplimiento al Programa de Vigilancia sanitaria del agua de consumo humano de la Comunidad Autónoma de Aragón, el ayuntamiento dará traslado de una copia de dicho Informe a la Subdirección Provincial de Salud Pública.

En Calaceite, a 16 de Enero de 2019.